Éclairage d’urgence autonome – Fiche de vérification annuelle

La personne qui effectue l’inspection inscrit son nom ainsi que la date et le résultat de chaque vérification dans les cases appropriées. Elle insère ensuite la fiche dans le registre derrière le compte-rendu correspondant. Elle peut utiliser autant de fiches que cela est nécessaire.

Chaque année, mettre à l’essai chaque dispositif en simulant une panne de courant pour s’assurer qu’il puisse fournir l’éclairage voulu pendant toute la période requise (30, 60 ou 120 minutes). Vérifier ensuite la tension et l’intensité du courant de charge de même que le temps de charge pour s’assurer que les prescriptions du fabricant sont respectées.

Vérifié par : _____ **Date :** _____

Étage	**Emplacement ou numéro de l’unité vérifiée**	**Essai**			**Courant de charge** tension/intensité	**Charge** durée	**Commentaires**
		Début	**Fin**	**Durée**			