Hotte, filtres et conduits d'un équipement de cuisson commercial – Fiche de vérification semestrielle

(selon la norme NFPA 96, articles 11.2.2. à 11.2.6.)

La personne qui effectue l'inspection inscrit son nom ainsi que la date et le résultat de chaque vérification dans les cases appropriées. Elle complète ensuite le compte-rendu correspondant et insère cette fiche derrière celui-ci, en ordre chronologique. La personne peut utiliser autant de fiches que cela est nécessaire.

Chaque 6 mois, en plus de la vérification hebdomadaire requise, il faut s'assurer que les composantes mécaniques et électriques de même que les détecteurs d'incendie et les gicleurs sont en bon état et fonctionnels.

Vérifié par : _____ **Date :** _____

Équipement vérifié : _____

Liste des composantes :

- Coupure automatique de l'alimentation (CAA)
- Déclencheur manuel à distance (DMD)
- Registre coupe-feu (RCF)
- Maillon-fusible (MF)
- Détecteur d'incendie (DI)
- Composante électrique (CÉ)
- Tête de gicleur (TG)

Composante	Emplacement	Essai / Remplacement	Résultat