

Plan de sécurité incendie

Chaque année, le plan de sécurité incendie doit être révisé pour s'assurer qu'il tient compte des changements survenus quant à l'utilisation du bâtiment et de ses autres caractéristiques. Une copie datée de la version à jour du plan de sécurité incendie doit être insérée derrière cette page. Des exercices d'évacuation en cas d'incendie doivent être effectués à intervalles réguliers dans tous les bâtiments. Ces intervalles, qui varient selon les usages du bâtiment, sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Date de la dernière révision du plan de sécurité incendie et des mesures d'urgence : _____

Fréquence des exercices d'évacuation en cas d'incendie

| Usage du bâtiment | 1 an | 6 mois | 3 mois |
|--|------|--------|--------|
| Tous les bâtiments qui contiennent un usage du groupe B : hôpitaux, prisons, centres d'éducation surveillée avec locaux de détention, cliniques ambulatoires, maisons de naissance, etc. | | X | |
| Toutes les résidences privées pour aînés | | X | |
| Les garderies et les écoles (au printemps ET à l'automne) | | X | |
| Les bâtiments abritant un usage du groupe A division 1 : cinémas, opéras, salles de spectacle, théâtres, studios de télévision ouverts au public, etc. | | | X |
| Tous les bâtiments de grande hauteur, sauf ceux qui ne contiennent qu'un usage principal du groupe C | | X | |
| Tous les autres bâtiments | X | | |

Exercices d'évacuation en cas d'incendie

Afin de pouvoir réviser le plan de sécurité incendie, analyser les documents sur les exercices d'évacuation en cas d'incendie et les insérer derrière cette page pour consultation future.

| N° de l'exercice | Date | Général ou employés seulement | Conclusions de l'exercice |
|------------------|------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |