

Système d'extinction spécial – Compte-rendu des inspections

Après chaque inspection, inscrire le nom de la personne qui l'a effectuée et la date dans les cases appropriées. Insérer ensuite les fiches remplies en ordre chronologique, derrière ce compte-rendu.

Selon le système utilisé et la norme de référence, inscrire les informations demandées pour l'inspection ou la vérification effectuée.

- Système utilisé :** Low- Medium- and High Expansion Foam (NFPA 11)
 Carbon Dioxide Extinguishing Systems (NFPA 12)
 Halon 1301 Fire Extinguishing Systems (NFPA 12A)
 Halon 1211 Fire Extinguishing Systems (NFPA 12B)
 Dry Chemical Extinguishing Systems (NFPA 17)
 Wet Chemical Extinguishing Systems (NFPA 17A)

Équipement protégé : _____

Type d'inspection	Date	Responsable
Bimestrielle (6 mois) hiver/printemps		
Bimestrielle (6 mois) été/automne		
Annuelle		
Quinquennale (5 ans)		
Autre _____		